



M DATA SYSTEM[®]

GRUPPI DI CONTINUITÀ



UPS 500/90

Potenza d'uscita : 500 VA
Sovraccarico per 10 secondi : 750 VA
Potenza di picco ripetitivo (50 Hz): 1500 VA
Tensione di batteria : 48 V
Dimensioni P x H x L : 510 x 440 x 245

TIPO	AUTONOMIA 80% DEL CARICO	PESO KG.
UPS 500/90/A	10 minuti	29
UPS 500/90/B	30 minuti	35
UPS 500/90/C	60 minuti	42

UPS 1250/90

Potenza d'uscita : 1250 VA
Sovraccarico per 10 secondi : 1500 VA
Potenza di picco ripetitivo (50 Hz): 3000 VA
Tensione di batteria : 72 V
Dimensioni P x H x L : 720 x 550 x 530

TIPO	AUTONOMIA 80% DEL CARICO	PESO KG.
UPS 1250/90/A	20 minuti	70
UPS 1250/90/B	40 minuti	100

UPS 2500/90

Potenza d'uscita : 2500 VA
Sovraccarico per 10 secondi : 3000 VA
Potenza di picco ripetitivo (50 Hz): 6000 VA
Tensione di batteria : 96 V
Dimensioni P x H x L : 1000 x 700 x 450

TIPO	AUTONOMIA 80% DEL CARICO	PESO KG.
UPS 2500/90/A	10 minuti	100
UPS 2500/90/B	20 minuti	130

Tensione alimentazione

220 Vac monofase

Tolleranza sull'alimentazione

+ 15% - 20%

Corrente d'ingresso

Sinusoidale (cos. ϕ unitario)

Tensione d'uscita

220 Vac +/- 3%

Tempo d'intervento

NULLO

Forma d'onda d'uscita

SINUSOIDALE

Distorsione armonica

< 5%

Rendimento AC/AC

85% carico massimo

Temperatura d'impiego

0 / 40 gradi C.

Rumorosità

< 45 db

Protezione dal corto circuito

Elettronica

 **M DATA SYSTEM**®

DIVISIONE ELETTRONICA DELLA METALPLEX S.p.A.

Via Torre della Calena, 185 - Stabilimento - Loc. Ponte Valentino - Zona industriale

Tel. 0824/21680-24168-43284-42544 - TLW 721226 - Telefax 0824/42860

P.O. BOX 177 - 82100 BENEVENTO - Italy

Capitale Sociale Lit. 1.700.000.000 - C.C.I.A.A. n. 50438 Benevento

Iscr. Tribunale Benevento n. 804 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00145810628

Rivenditore: